



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE CONTRATACION**

**JUNTA DE ACLARACIONES  
PARA EL CONCURSO MSP-OP-RP-90/17-CP-BIS**

Acta que se formula en relacion al concurso: **MSP-OP-RP-90/17-CP-BIS** relativo a : **BAJADO DE CABLES DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) DE AEREOS A SUBTERRANEA EN LA AV. ALFONSO REYES ENTRE AV. REAL SAN AGUSTIN Y AV. RICARDO MARGAIN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.** siendo las 11:00 hrs del día 08 de FEBRERO de 2018.

Se reunieron en las oficinas de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., las empresas participantes en el concurso descrito y personal que representa a la Presidencia Municipal de San Pedro Garza García, en la dirección de Juárez y Libertad S/N, Casco San Pedro, y de conformidad con la convocatoria respectiva, las personas físicas o morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

En acato a las disposiciones normativas técnicas de la obra, se establecen las condicionantes que prevalecerán en la contratación y ejecución de la obra y que son las siguientes:

- 1.- Se utilizaran las especificaciones de construcción que rigen en área metropolitana de Monterrey, N.L.
- 2.- La construcción y detalles técnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que determinen la Secretaria de Obras Públicas.
- 3.- Para el trámite de las estimaciones, deberá cumplir con los tiempos estimados y la entrega de la papelería completa para su revisión. La estimación debe incluir generadores, croquis de los conceptos generados , fotografías de los trabajos efectuados y bitacora.
- 4.-El personal de la empresa seleccionada, debera portar equipo de seguridad (chaleco reflejante y casco ).



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE CONTRATACION**

**JUNTA DE ACLARACIONES  
PARA EL CONCURSO MSP-OP-RP-90/17-CP-BIS**

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, FIRMARON EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO Y QUE ASI QUISIERON HACERLO.

**EMPRESA**

**REPRESENTANTE  
(NOMBRE Y FIRMA)**

1.- GRUPO NIRAM, S.A. DE C.V.

FIRMA:   
NOMBRE: ING. HENRIQUE FERNANDEZ AGUILAR

2.- UNDERTERRA, S.A. DE C.V.

FIRMA:   
NOMBRE: GUILBERTO CASAS R.

FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

**C.P. MA. DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA**

**ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTORA DE CONTRATACION**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION**

Municipio de San Pedro Garza García, N.L. a 08 de Febrero de 2018

Junta de Aclaraciones: Asentada por el Director de Proyectos y Construcción de la Secretaría de Obras Públicas de San Pedro Garza García N.L., facultad acreditada por nombramiento de fecha 29 de diciembre del 2015, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 13 de enero de 2017.






MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE CONTRATACION

**JUNTA DE ACLARACIONES**  
PARA EL CONCURSO MSP-OP-RP-90/17-CP-BIS

OBRA: BAJADO DE CABLES DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) DE AEREOS A SUBTERRANEA EN LA AV. ALFONSO REYES ENTRE AV. REAL SAN AGUSTIN Y AV. RICARDO MARGAIN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

CONTRATISTA.

Fecha: 08 Febrero de 2018

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p><b>LA EMPRESA UNDERTERRA, S.A. DE C.V. PRESENTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS</b></p> <p>1.- EN GENERAL PARA LA INSTALACION DE LINEA PRIMARIA EN CATALOGO DE CONCEPTOS CONSIDERA UNICAMENTE EL SUMINISTRO DE CABLE, ACCESORIOS ETC, FAVOR DE ACLARAR SI SE DEBE INCLUIR LA INSTALACION.</p> <p>2.- SI CONSIDERAMOS LO METROS LINEALES DE INSTALACION DE LINEA PRIMARIA SUBTERRANEA QUE SE INDICA EN EL PLANO, NO COINCIDE CON LOS ML DE SUMINISTRO DE CABLE POR LINEA PRIMARIA CALIBRE 750, HARAN FALTA APROXIMADAMENTE 2000ML, DEBEMOS CONSIDERARLOS?</p> <p>3.- EN DONDE HAY QUE HACER ZANJA PARA LA COLOCACION DE TUBERIA Y CABLEADO, SE TIENE UN CENSO DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS, EN CASO NEGATIVO LO DEBEMOS CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO.</p>	<p>CONSIDERAR SUMINISTRO E INSTALACION</p> <p>CONSIDERAR LO QUE MENCIONA EL CATALOGO</p> <p>NO EXISTE UN CENSO, CONSIDERAR LO MENCIONADO EN CATALOGO</p>
<p><b>LA EMPRESA GRUPO NIRAM, S.A. DE C.V.</b></p> <p>1.- EN LOS CONCEPTOS SE CONSIDERA LA INSTALACION TAMBIEN? YA QUE EN EL CATALOGO SOLO MENCIONA EL SUMINISTRO DE MATERIALES.</p>   	<p>CONSIDERAR SUMINISTRO E INSTALACION</p> 