



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.**  
**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**DIRECCION DE CONTRATACION**

**JUNTA DE ACLARACIONES**  
**PARA EL CONCURSO MSP-OP-RP-94/18-CP**

Acta que se formula en relacion al concurso: **MSP-OP-RP-94/18-CP** relativo a : **REHABILITACION DE PAVIMENTO, AV. ROBERTO GARZA SADA DESDE CALLE BAPTISTERIO HASTA AV. GOMEZ MORIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.** siendo las 11:00 hrs del día 23 de MARZO de 2018.

Se reunieron en las oficinas de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., las empresas participantes en el concurso descrito y personal que representa a la Presidencia Municipal de San Pedro Garza García, en la dirección de Juárez y Libertad S/N, Casco San Pedro, y de conformidad con la convocatoria respectiva, las personas físicas o morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

En acato a las disposiciones normativas técnicas de la obra, se establecen las condicionantes que prevalecerán en la contratación y ejecución de la obra y que son las siguientes:

- 1.- Se utilizaran las especificaciones de construcción que rigen en área metropolitana de Monterrey, N.L.
- 2.- La construcción y detalles técnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que determinen la Secretaria de Obras Públicas.
- 3.- Para el trámite de las estimaciones, deberá cumplir con los tiempos estimados y la entrega de la papelería completa para su revisión. La estimación debe incluir generadores, croquis de los conceptos generados , fotografías de los trabajos efectuados y bitacora.
- 4.-El personal de la empresa seleccionada, debera portar equipo de seguridad (chaleco reflejante y casco ).
- 5.- Los Licitantes inscritos deberán incluir la Declaracion Fiscal correspondiente al ejercicio 2017, en el Anexo T1b (Acreditacion de la Personalidad)



**MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE CONTRATACION**

**JUNTA DE ACLARACIONES  
PARA EL CONCURSO MSP-OP-RP-94/18-CP**

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, FIRMARON EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO Y QUE ASI QUISIERON HACERLO.

**EMPRESA**

**REPRESENTANTE  
( NOMBRE Y FIRMA )**

1.- URBANISMOS ROSALES, S.A. DE C.V.

FIRMA:   
NOMBRE: Jaime Gonzalez G

2.- CONSTRUCTORA ROGACU, S.A. DE C.V.

FIRMA:   
NOMBRE: RAUL ZAMORANO NEJANDREZ

3.- GERCER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

FIRMA:   
NOMBRE: JESUS GARCIA SALES

FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

**C.P. MA. DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA**

**ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTORA DE CONTRATACION**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION**

Municipio de San Pedro Garza García, N.L. a 23 de Marzo de 2017

Junta de Aclaraciones: Asentada por el Director de Proyectos y Construcción de la Secretaría de Obras Públicas de San Pedro Garza García N.L., facultad acreditada por nombramiento de fecha 29 de diciembre del 2015, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 13 de enero de 2017.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L.  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE CONTRATACION

**JUNTA DE ACLARACIONES**  
PARA EL CONCURSO MSP-OP-RP-94/18-CP

OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO, AV. ROBERTO GARZA SADA DESDE CALLE BAPTISTERIO HASTA AV. GOMEZ MORIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

CONTRATISTA.

Fecha: 23 Marzo de 2018

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>LA EMPRESA CONSTRUCTORA ROGACU, S.A. DE C.V. HACE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:</p> <p>PARTIDA 1.1. NO DICE CUANTAS FLECHAS ELECTRONICAS DE DESVIACION HAY QUE CONSIDERAR</p> <p>PARTIDA 1.7 NO SE OBSERVARON NINGUNA REJILLA DE ESAS DIMENSIONES, LAS EXISTENTES SON MAS PEQUEÑAS Y NO REQUIERE NIVELACION.</p> <p>PARTIDA 2.1 EN BACHEO MENOR INDICA BASE CEMENTADA COMPACTADA AL 100% CON CPO AL 3% EN LOS BACHEOS MENORES NO SE CONSIDERA COLOCAR BASE, Y SI ES ASI PASA A SER BACHEO MAYOR.</p> <p>PARTIDA 2.3 EL RIEGO DE LIGA SE ESTA DUPLICANDO YA QUE TAMBIEN LO CONSIDERA EN LA PARTIDA 2.4</p>	<p>CONSIDERAR 2 PIEZAS</p> <p>CONSIDERAR "0" EN ESTE CONCEPTO</p> <p>CONSIDERAR EL CONCEPTO COMO VIENE EL EL CATALOGO DE OBRA</p> <p>CONSIDERAR "0" EN ESTE CONCEPTO</p>



## CONSTRUCTORA ROGACU S.A. DE C.V.

San Pedro Garza García, 23 de Marzo de 2018

Convocatoria No. MSP-OP-RP-94/18-CP

Relativa a: REHABILITACION DE PAVIMENTOS AV. ROBERTO GARZA SADA CALLE BAPTISTERIO  
HASTA AV. GOMEZ MORIN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, GARZA GARCIA, N.L.

### SOLICITUD DE ACLARACIONES

Partidas a aclarar:

PARTIDA 1.1.- No dice cuantas flechas electrónicas de desviación hay que considerar

*R: CONSIDERAR DOS  
PIEZAS.*

PARTIDA 1.7.- No se observaron ninguna rejilla de esas dimensiones, las existentes son más pequeñas y no requieren renivelación.

*R: CONSIDERAR  
CERO ESE  
CONCEPTO*

PARTIDA 2.1.- En bacheo menor indica base cementada compactada al 100% con CPO al 3%, en los bacheos menores no se considera colocar base, y si es así pasa a ser bacheo mayor.

*R: CONSIDERAR EL  
CONCEPTO TAL COMO  
ESTA*

PARTIDA 2.3.- El riego de liga se está duplicando ya que también lo consideran en la partida 2.4

*R: CONSIDERAR  
CERO EN ES  
CONCEPTO*

**ATENTAMENTE**  
**GUILLERMO VICTOR RODRIGUEZ DAVILA**  
**REPRESENTANTE LEGAL DE**  
**CONSTRUCTORA ROGACU S.A. DE C.V.**